

Техническое состояние сетей в 2013 году, в том числе:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:

Показатель	январь	февраль	март	1 квартал
Недоотпуск эл.энергии	0	0	0	0

О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными ПП ОФ от 27.12.2004г. № 861, разбивке по уровням напряжения.

1 КВАРТАЛ				
Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
23,06	0,00	13,26	7,42	2,37

**Информация о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2013 г.**

Источник питания	Наименование присоединения	Установленная (присоединенная) мощность, МВА	Установленная (присоединенная) мощность, МВт	Максимальная (разрешенная) мощность, МВт	Фактическая использованная мощность, МВт	Резерв мощности, МВт	Резерв мощности с учетом выданных ТУ
ПС 110/35/6 Мартовская	Итого:	28	0	1,7526	1,6190	0,1336	
	35кВ	28	0	1,7526	1,6190	0,1336	
	Ф.1	14	0		0,5410		
	Ф.4	14	0		1,0780		