

Техническое состояние сетей в 2012 году, в том числе:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:

Показатель	июль	август	сентябрь	3 квартал
Недоотпуск эл.энергии	0	0	0	0

О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждёнными ПП ОФ от 27.12.2004г. № 861, разбивке по уровням напряжения.

3 КВАРТАЛ				
Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,64</b>	<b>11,28</b>	<b>3,08</b>

**Информация о наличии объема  
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 3 квартал 2012г.**

Источник питания	Наименование присоединения	Установленная (присоединенная) мощность, МВА	Установленная (присоединенная) мощность, МВт	Максимальная (разрешенная) мощность, МВт	Фактическая использованная мощность, МВт	Резерв мощности, МВт	Резерв мощности с учетом выданных ТУ
ПС 110/35/6 Мартовская	<b>Итого:</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>1,7526</b>	<b>0,3050</b>	<b>1,4476</b>	
	<b>35кВ</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>1,7526</b>	<b>0,3050</b>	<b>1,4476</b>	
	Ф.1	14	0		0,1167		
	Ф.4	14	0		0,1883		