

Техническое состояние сетей в 2015 году, в том числе:

1. Ввод в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация):

№ п/п	Информация:	январь	феврал ь	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябр ь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Вывод в ремонт электросетевых объектов с указанием сроков:	0	0	0	0	0	0						
2	Вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков:	0	0	0	0	0	0						

Руководитель ГПР

В.Л. Курочкин

О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности;

#### 1. Информация в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за 2015 год.

Информация	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
О наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий:	есть	есть	есть	есть	есть	есть						
Количество поданных заявок	1	0	0	0	0	0						
Суммарная присоединяемая мощность поданных заявок, кВт	6 000	0	0	0	0	0						
Количество заключенных договоров	0	0	0	0	0	0						
Совокупная стоимость всех заключенных договоров на осуществление ТП, в тыс. руб. (с НДС).	0	0	0	0	0	0						

#### 2. Информация в отношении трансформаторных подстанций до 35 кВ за 2015 год.

-предоставляется потребителю в течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса

Руководитель ГПР

В.Л. Курочкин

О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг , утверждёнными ПП РФ от 27.12.2004г. № 861, в разбивке по уровням напряжения.

МВт

2 КВАРТАЛ 2015 г.				
Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
<b>41,820</b>	<b>0,000</b>	<b>29,878</b>	<b>8,925</b>	<b>3,017</b>

Ведущий инженер ОРУпоПЭЭ

Г.Р. Курашкина

**Информация о наличии объема свободной для технологического  
присоединения потребителей трансформаторной мощности  
за 2 квартал 2015 г.**

№ п/п	Наименование ПС, КТПН	Класс напряжения, кВ	Свободная для ТП мощность, МВт
1	ПС 35/6	35	3,384
<b>ИТОГО по 35 кВ:</b>			3,384
2	КТПН 6/0,4	6	2,690
<b>ИТОГО по 6 кВ:</b>			2,690

**Ведущий инженер ОРУпоПЭЭ**

**Г.Р. Курашкина**

**ООО "МЭН"**  
**Аварийные отключения**  
**в период с 01.04.2015 по 30.06.2015г.**

№ п./п..	Электрооборудование, электроустановка	Отключены: потребители, ТСО	Дата ОТКЛ.	Время ОТКЛ.	Дата ВКЛ.	Время ВКЛ.	Причина отключения	Принятые меры
1	ПС 35/6кВ КРС Ф-16	ООО "НОРД-СЕРВИС" , ООО "Автобан-Ямал", ООО "МУБР"	08.апр.15	18:03	08.апр.15	19:44	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности. КЗ у субабонента	Восстановление электроснабжения
2	ПС 35/6кВ Кондратьевская Ф-18	ООО "Веллтех Сервисез", ООО "ЖКАП", Блинов С.П.	15.апр.15	2:52	15.апр.15	2:52	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности. Отключение по вине ЭПУ	Восстановление электроснабжения
3	ПС 35/6кВ КРС Ф-6	ООО "НОРД-СЕРВИС", ООО "Спецавтодрайв", ИП Салямкин И.М., ООО "Екатеринбург-2000"	21.апр.15	15:07	21.апр.15	15:07	Воздействие сторонних лиц	Восстановление электроснабжения
4	КРУН-6кВ Мартовский Ф-13	ОАО ММЭС "Ростелеком"	08.май.15	19:53	08.май.15	19:53	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности. Отключение по вине ЭПУ	Восстановление электроснабжения
5	ВЛ-35кВ Ф-1 ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская	ОАО "ЮТЭК-Региональные сети", Сургутская дистанция электроснабжения, ООО "ИК "НОРВЕЛ", ООО "Электрон", ООО "НТС-Лидер", ООО "Мегион геология"	27.май.15	16:55	27.май.15	16:55	Атмосферные воздействия	Восстановление электроснабжения

№ п./п..	Электрооборудование, электроустановка	Отключены: потребители, ТСО	Дата ОТКЛ.	Время ОТКЛ.	Дата ВКЛ.	Время ВКЛ.	Причина отключения	Принятые меры
7	ЗРУ-6кВ Мартыновская Ф-216	ОАО "СН-МНГ", Димитрова Т.Г., ООО "А и С-Сервис", Филиал ОАО "Связьтранснефть" Среднеобское ПТУС, ООО "ЮЭС", ООО "Автоматизация и связь", ИП Кириак В.В., ОАО "ЮТЭК- Региональные сети",	01.июн.15	17:30	01.июн.15	20:55	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности. КЗ у субабонента	Восстановление электропитания
8	РУ-6кВ Ново-Покурское Ф-25	ООО "СТС", ООО "А и С-Сервис" ООО "ТеплоНефть"	03.июн.15	11:39	03.июн.15	12:20	Техногенные воздействия. Наезд транспортного средства	Восстановление электропитания
9	ПС 35/6кВ КНС-8 Ф-5	Слотин В.И., ООО "СтимулТрансСервис" , МУП "ТВК", ООО "МУБР"	05.июн.15	15:53	05.июн.15	15:53	Техногенные воздействия. Наезд транспортного средства	Восстановление электропитания
10	ПС 35/6кВ Северная Ф-6	ООО "МНРС", ПГК "Сигнал", Энгиноев Т.И.	06.июн.15	11:07	06.июн.15	12:23	Атмосферные воздействия	Восстановление электропитания
11	ВЛ-35кВ Ф-1 ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская	ОАО "ЮТЭК- Региональные сети", Сургутская дистанция электропитания, ООО "ИК " НОРВЕЛ", ООО "Электрон", ООО "НТС-Лидер", ООО "Мегион геология"	06.июн.15	18:23	06.июн.15	18:23	Атмосферные воздействия	Восстановление электропитания
12	ПС 35/6кВ К-28 Ф-6	ООО "Мегион геология"	06.июн.15	18:47	06.июн.15	19:16	Атмосферные воздействия	Восстановление электропитания

№ п./п..	Электрооборудование, электроустановка	Отключены: потребители, ТСО	Дата ОТКЛ.	Время ОТКЛ.	Дата ВКЛ.	Время ВКЛ.	Причина отключения	Принятые меры
13	ПС 35/6кВ КРС Ф-6	ООО "НОРД-СЕРВИС", ООО "Спецавтодрайв", ИП Салямкин И.М., ООО "Екатеринбург-2000"	06.июн.15	19:06	06.июн.15	19:06	Атмосферные воздействия	Восстановление электроснабжения
14	ПС 35/6кВ КРС Ф-16	ООО"НОРД-СЕРВИС" , ООО "Автобан-Ямал", ООО "МУБР"	06.июн.15	19:08	06.июн.15	20:25	Атмосферные воздействия	Восстановление электроснабжения
15	ПС 35/6кВ ДНС-2М Ф-11	КФХ "Мрія"	06.июн.15	19:16	06.июн.15	19:16	Атмосферные воздействия	Восстановление электроснабжения
16	ПС 35/6кВ Северная Ф-15	СтройДизайн, Техпромсервис, МНРС №2, ЦКС, РСЦ ООО БСК, №33, ЭкоСтройТранс	06.июн.15	20:06	06.июн.15	20:50	Атмосферные воздействия	Восстановление электроснабжения
17	ПС 35/6кВ Южная 1В-35кВ	ОАО "ЮТЭК- Региональные сети", МУП "ТВК"	15.июн.15	10:09	15.июн.15	10:37	Дефекты текущей эксплуатации	Восстановление электроснабжения
18	ПС 35/6кВ ДНС-2 Ф-4	ООО "НАРС"	23.июн.15	8:56	23.июн.15	9:42	Техногенные воздействия. Наезд транспортного средства	Восстановление электроснабжения
19	ПС 35/6кВ ДНС-2 Ф-4	ООО "НАРС"	25.июн.15	8:55	25.июн.15	8:55	Воздействие сторонних лиц	Восстановление электроснабжения

Первый заместитель генерального директора -  
главный инженер

\_\_\_\_\_ В.В. Долгушин

Заместитель генерального директора  
по ОУ и сервису

\_\_\_\_\_ В.Е. Сыровежкин

И.о.начальника ЦДС

\_\_\_\_\_ А.В. Мушкаров

№ п./п..	Электрооборудование, электроустановка	Отключены: потребители, ТСО	Дата ОТКЛ.	Время ОТКЛ.	Дата ВКЛ.	Время ВКЛ.	Причина отключения	Принятые меры
-------------	--	--------------------------------	------------	----------------	--------------	---------------	-----------------------	---------------

И.о.начальника ОРУ по ПЭЭ

Г.Р.Курашкина