

Техническое состояние сетей в 2013 году, в том числе:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:

Показатель	апрель	май	июнь	2 квартал
Недоотпуск эл.энергии	0	0	0	0

2. О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными ПП ОФ от 27.12.2004г. № 861, разбивке по уровням напряжения.

2 КВАРТАЛ				
Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
35,06	0,00	22,82	9,57	2,67

Информация о наличии объема

свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 2 квартал 2013 г.

Источник питания	Наименование присоединения	Установленная (присоединенная) мощность, МВА	Установленная (присоединенная) мощность, МВт	Максимальная (разрешенная) мощность, МВт	Фактическая использованная мощность, МВт	Резерв мощности, МВт	Резерв мощности с учетом выданных ТУ
ПС 110/35/6 Мартовская	Итого:	28	0	1,7526	0,7440	0	
	35кВ	28	0	1,7526	0,7440		
	Ф.1	14	0	0,8763	0,2713		
	Ф.4	14	0	0,8763	0,4727		