

Техническое состояние сетей в 2017 году, в том числе:

1. Ввод в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация):

№ п/п	Информация:	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Вывод в ремонт электросетевых объектов с указанием сроков:	0	0	0	0	0	0						
2	Вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков:	0	0	0	0	0	0						

О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности;

1. Информация в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за 2017 год.

№ п/п	Информация	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	О наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий:	есть	есть	есть	есть	есть	есть						
2	Количество поданных Заявок	0	0	0	0	0	0						
3	Суммарная присоединяемая мощность поданных Заявок, кВт	0	0	0	0	0	0						
4	Количество заключенных договоров	0	0	0	0	0	0						
5	Совокупная стоимость всех заключенных договоров на осуществление ТП, в тыс. руб. (с НДС).	0	0	0	0	0	0						

2. Информация в отношении трансформаторных подстанций до 35 кВ за 2017 год.

-предоставляется потребителю в течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса

О величине резервируемой максимальной мощности,
определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг ,
утверждёнными ПП РФ от 27.12.2004г. № 861, в разбивке по уровням напряжения.

МВт

2 КВАРТАЛ 2017 г.				
Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
56,840		20,745	33,700	2,395

**Информация о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
за 2 квартал 2017 г.**

№ п/п	Наименование ПС, КТПН	Класс напряжения, кВ	Свободная для ТП мощность, МВт
1	ПС 35/6	35	15,340
ИТОГО по 35 кВ:			15,340
2	КТПН 6/0,4	6	7,320
ИТОГО по 6 кВ:			7,320

**Аварийные отключения в сетях ООО "МЭН"
за 2 квартал 2017 года**

№ п./п..	Электрооборудование, электроустановка	Отключены: потребители, ТСО	Дата ОТКЛ.	Время ОТКЛ.	Дата ВКЛ.	Время ВКЛ.	Причина отключения	Принятые меры
1	ПС 35/6кВ К-41 ф.5	ОА "Транснефть-Сибирь"	02.04.2017г.	18:19	02.04.2017г.	20:26	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электроснабжения
2	ПС 35/6кВ КНС-4 ф.4	ООО "ТПС"	03.04.2017г.	10:57	04.04.2017г.	1:21	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электроснабжения
3	РУ-6кВ Кетовское ф.2	ЗАО "Нефтьстройинвест"	12.04.2017г.	16:09	12.04.2017г.	16:09	Техногенные воздействия	Восстановление электроснабжения
4	ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская-1 1Т, 2Т ПС 110/35/6 кВ С.Ватинская	ООО "ИК " НОРВЕЛ", ООО "Электрон", ООО "НСС", ООО "НТС-Лидер", ОАО "ЮТЭК-Региональные сети", ООО "А и С-Сервис", ООО "ТеплоНефть", ООО "Мегион геология", ЗАО "ПГО "Тюменьпромгеофизика", ЗАО "Нефтьстройинвест".	17.04.2017г.	9:43	17.04.2017г.	9:43	Отключение вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электроснабжения
5	ВЛ-35кВ Сигней-1 (2В-35 СЯ МЭН)	ОАО "СН-МНГ", МКУ "СФЗ ЭОСС" СР, МУП "СРЭС" муниципального образования Сургутский район, ООО "СТС", ООО "Мегатек", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ООО "НСТ	22.04.2017г.	14:39	22.04.2017г.	14:39	Атмосферные воздействия (форс-мажор)	Восстановление электроснабжения
6	ПС 35/6кВ КНС-3М ф.14	ПСОК "Баграс"	04.05.2017г.	6:14	04.05.2017г.	6:14	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электроснабжения
7	ПС 35/6кВ ДНС-2 ф.4	ООО "НАРС"	20.05.2017г.	16:04	20.05.2017г.	16:04	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электроснабжения
8	ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская Мех.фонд Покамасовского, Южно-Локосовского м/р	ПС 35/6 "Кирзавод" СРЭС" п. Локосово	18.06.2017г.	5:40	18.06.2017г.	5:40	Атмосферные воздействия (форс-мажор)	Восстановление электроснабжения
9	ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская Мех.фонд Покамасовского, Южно-Локосовского м/р, ГТЭС Покамасовского м/р	ПС 35/6 "Кирзавод" СРЭС" п. Локосово	18.06.2017г.	5:40	18.06.2017г.	5:46	Атмосферные воздействия (форс-мажор)	Восстановление электроснабжения
10	ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская-1 1Т, 2Т ПС 110/35/6 кВ С.Ватинская	ООО "ИК " НОРВЕЛ", ООО "Электрон", ООО "НСС", ООО "НТС-Лидер", ОАО "ЮТЭК-Региональные сети", ООО "А и С-Сервис", ООО "ТеплоНефть", ООО "Мегион геология", ЗАО "ПГО "Тюменьпромгеофизика", ЗАО "Нефтьстройинвест".	18.06.2017г.	15:39	18.06.2017г.	15:46	Атмосферные воздействия (форс-мажор)	Восстановление электроснабжения
11	ПС 35/6 кВ Геолог КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть	ООО "СТС", ОАО "СН-МНГ", МФЦ.	19.06.2017г.	10:17	19.06.2017г.	10:58	Несоблюдение неэлектротехническим персоналом требований по эксплуатации электрооборудования	Восстановление электроснабжения
12	РУ 6 кВ Мартовское яч.13	АО "ЮРЭСК"	23.06.2017г.	10:22	23.июн.17	10:22	Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов	Восстановление электроснабжения
13	*ПС 110/35/6 кВ Бекметьевская ВЛ 35 кВ Мегион-1 (оп.1-15) от ПС 110/35/6 кВ Бекметьевская КП-1,3Бис,6,8, ППГУ-2,3,4,8 ГПЭС ДНС-2, НВО-3 ДНС-2 Сортымского м/р	ООО "Алмаз", ООО "РПН" г.Нефтеюганск, ООО "НИЦ НГТ", ООО "АиС-Сервис", ООО "НСТ", ООО "НСС", ООО "Д.Э.С.", ООО "ЮЭС", ООО "МЭН".	24.06.2017г.	15:25	24.06.2017г.	15:25	Отключения вне зон эксплуатационной ответственности	Восстановление электроснабжения
14	ПС 35/6 кВ № 114 ОРУ 35 кВ №2 2Т 6,3МВа	ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ООО "СТС", ООО "НСТ", МУП "СРЭС", МКУ "СФЗЭОСС" СР, ОАО "СН-МНГ.	24.06.2017г.	7:31	24.06.2017г.	7:31	Отключения вне зон эксплуатационной ответственности	Восстановление электроснабжения

ООО "МЭН"

Порядок выполнения технологических мероприятий определяется в соответствии с «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...» (ПП 861 от 27 декабря 2004г.).