

О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности;

1. Информация в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за 2017 год.

№ п/п	Информация	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	О наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий:	есть	есть	есть									
2	Количество поданных Заявок	0	0	0									
3	Суммарная присоединяемая мощность поданных Заявок, кВт	0	0	0									
4	Количество заключенных договоров	0	0	0									
5	Совокупная стоимость всех заключенных договоров на осуществление ТП, в тыс. руб. (с НДС).	0	0	0									

2. Информация в отношении трансформаторных подстанций до 35 кВ за 2017 год.

-предоставляется потребителю в течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса

О величине резервируемой максимальной мощности,
определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг ,
утверждёнными ПП РФ от 27.12.2004г. № 861, в разбивке по уровням напряжения.

МВт

1 КВАРТАЛ 2017 г.				
Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
44,676		16,279	26,177	2,220

**Информация о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
за 1 квартал 2017 г.**

№ п/п	Наименование ПС, КТПН	Класс напряжения, кВ	Свободная для ТП мощность, МВт
1	ПС 35/6	35	15,340
ИТОГО по 35 кВ:			15,340
2	КТПН 6/0,4	6	7,135
ИТОГО по 6 кВ:			7,135

**Аварийные отключения в сетях ООО "МЭН"
в период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.**

№ п./п..	Электрооборудование, электроустановка	Отключены: потребители, ТСО	Дата ОТКЛ.	Время ОТКЛ.	Дата Вкл.	Время Вкл.	Причина отключения	Принятые меры
1	ВЛ-6кВ Ф№14 от ПС 35/6кВ Куст-11	ООО "ТаргинБурение"	11.январь.17	8:24	11.январь.17	8:24	Воздействие сторонних лиц. Действия частных лиц подрядных организаций.	Восстановление электроснабжения
2	КТП 6/0,4 кВ 2*400 кВА ДНС-1	ООО "НАРС"	02.фев.17	19:05	02.фев.17	19:05	Отключение вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электроснабжения
3	КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА № 3	ООО "СК Контакт"	15.фев.17	12:25	15.фев.17	16:55	Техногенные воздействия. Порыв трубопроводов	Восстановление электроснабжения
4	ПС 110/35/6 кВ Мартыновская	ООО "ТеплоНефть", ОАО "ЮТЭК-Региональные сети", ЗАО "Центрофорс", ГСК "Кароса", ООО "НСТ", Димитрова Т.Г., ООО "А и С-Сервис", Филиал ОАО "Связьтранснефть" Среднобское ПТУС, ООО "ЮЭС", ИП Кирияк В.В., ГПК "Волга", ООО "НСТ", ООО "ТеплоНефть", ИП Татауров А.А., ЗАО "Единая Энергоснабжающая компания", Кооператив "Заречный", ООО "Ойлпамп Сервис", ООО "РосИнвестСервис", ООО "МУБР", ОАО "СН-МНГ", ООО "МЭН"	21.02.2017г.	14:06	21.02.2017г.	14:53	Отключение вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электроснабжения
5	ВЛ 35 кВ №5 от ПС 110/35/6 кВ Еловая	ИП Василенко В.Ф., ООО "МУБР", Воробьева Е.П., ООО "МЭН"	27.02.2017г.	23:07	27.02.2017г.	23:50	Отключение вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электроснабжения
6	ВЛ-6кВ Ф№5 от ПС 35/6кВ Куст-41	ОАО "Сибнефтепровод"	27.02.2017г.	23:31	28.02.2017г.	1:56	Несправность вне зон эксплуатационной ответственности	Восстановление электроснабжения
7	ВЛ-6кВ Ф№6 ПС 35/6кВ Куст-78	ЗАО Стройинвест	29.03.2017г.	9:20	29.03.2017г.	9:20	Техногенные воздействия. Наезд автотранспортных средств	Восстановление электроснабжения
8	ВЛ-35кВ Ф№4 от ПС 110/35/6кВ Покамасовская	Филиал "РИМЕРА - Сервис-Нижневартовск", ОАО "Сибнефтепровод", МУП СРЭС	28.фев.17	7:07	28.фев.17	15:44	Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов	Восстановление электроснабжения

№ п./п..	Электрооборудование, электроустановка	Отключены: потребители, ТСО	Дата ОТКЛ.	Время ОТКЛ.	Дата ВКЛ.	Время ВКЛ.	Причина отключения	Принятые меры
9	ВЛ-6кВ Ф№14 от ПС 35/6кВ Куст-1	ООО "СК Контакт"	26.мар.17	5:25	26.мар.17	5:26	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электроснабжения
10	ВЛ-6кВ Ф№5 от ПС 35/6кВ Куст-41	ОАО "Сибнефтепровод"	29.03.2017г.	10:29	29.03.2017г.	14:34	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности	Восстановление электроснабжения

ООО "МЭН"

Порядок выполнения технологических мероприятий определяется в соответствии с «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...» (ПП 861 от 27 декабря 2004г.).