

Техническое состояние сетей в 2015 году, в том числе:

1. Ввод в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация):

№ п/п	Информация:	январь	феврал ь	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябр ь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Вывод в ремонт электросетевых объектов с указанием сроков:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Руководитель ГПР

В.Л. Курочкин

О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности;

1. Информация в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за 2015 год.

Информация	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
О наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий:	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть			
Количество поданных заявок	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
Суммарная присоединяемая мощность поданных заявок, кВт	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Количество заключенных договоров	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Совокупная стоимость всех заключенных договоров на осуществление ТП, в тыс. руб. (с НДС).	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2. Информация в отношении трансформаторных подстанций до 35 кВ за 2015 год.

-предоставляется потребителю в течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса

Руководитель ГПР

В.Л. Курочкин

О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг , утверждёнными ПП РФ от 27.12.2004г. № 861, в разбивке по уровням напряжения.

МВт

3 КВАРТАЛ 2015 г.				
Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
42,911	0,000	31,354	8,319	3,238

Ведущий инженер ОРУпоПЭЭ

Г.Р. Курашкина

**Информация о наличии объема свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности
за 3 квартал 2015 г.**

№ п/п	Наименование ПС, КТПН	Класс напряжения, кВ	Свободная для ТП мощность, МВт
1	ПС 35/6	35	3,384
ИТОГО по 35 кВ:			3,384
2	КТПН 6/0,4	6	2,690
ИТОГО по 6 кВ:			2,690

Ведущий инженер ОРУпоПЭЭ

Г.Р. Курашкина

**Аварийные отключения в сетях ООО "МЭН"
за период с 01.07.2015 по 30.09.2015г.**

№ п./п..	Электрооборудование, электроустановка	Отключены: потребители, ТСО	Дата ОТКЛ.	Время ОТКЛ.	Дата ВКЛ.	Время ВКЛ.	Причина отключения	Принятые меры
1	ПС 35/6кВ Северная Ф-6	ООО "МНРС", ПГК "Сигнал", Энгиноев Т.И.	11.июл.15	10:14	11.июл.15	13:48	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности. КЗ у субабонента	Восстановление электроснабжения
2	ПС 35/6кВ К-47 Ф-15	СОТ "Дорожник", СОТ "Вышкарь".	13.июл.15	15:51	13.июл.15	15:51	Атмосферные воздействия	Восстановление электроснабжения
3	ВЛ-35кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ Мартыновская	ОАО "ЮТЭК-Региональные сети", МУП "ТВК"	13.июл.15	16:03	13.июл.15	16:03	Атмосферные воздействия	Восстановление электроснабжения
4	КРУН-6кВ Мартовский Ф-13	ОАО ММЭС "Ростелеком"	14.июл.15	13:58	14.июл.15	13:58	Атмосферные воздействия	Восстановление электроснабжения
5	КТПН 6/0,4кВ №38	ГК "МГС", ПГК "АВТОЛЮБИТЕЛЬ", МУП "ТВК"	16.июл.15	12:39	16.июл.15	13:27	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности. КЗ у субабонента	Восстановление электроснабжения
6	ВЛ-35кВ Ф-1, 4 ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская	ОАО "ЮТЭК-Региональные сети", Сургутская дистанция электроснабжения, ООО "ИК "НОРВЕЛ", ООО "Электрон", ООО "НТС-Лидер", ООО "Мегион геология"	28.июл.15	15:12	28.июл.15	15:12	Атмосферные воздействия	Восстановление электроснабжения
7	ПС 35/6кВ Котельная 2С-6 (ф15)	ООО "НСТ", ООО "МУБР", ИП Кюреган, ГК Спутник, ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"	11.авг.15	13:45	11.авг.15	13:47	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности. Отключение по вине энергоснабжающей организации	Восстановление электроснабжения

8	ВЛ-35кВ ф1 ПС 110/35/6кВ Мартыновская	ГПК "Волга", ООО "НСТ", КФХ "Мрія", Кооператив "Заречный", ООО "Ойлпамп Сервис"	16.авг.15	9:51	16.авг.15	9:51	Атмосферные воздействия	Восстановление электрообеспечения
9	ПС 35/6кВ ДНС-2М Ф-11	КФХ "Мрія"	16.авг.15	9:45	16.авг.15	9:45	Атмосферные воздействия	Восстановление электрообеспечения
10	ПС 35/6кВ КНС-2бис Ф-18	ИП Василенко В.Ф.	02.сен.15	8:15	02.сен.15	8:15	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности. Отключение по вине энергообеспечивающей организации	Восстановление электрообеспечения
11	ПС 35/6кВ Геолог Ф-16	ОАО "СН-МНГ", Абубакарова А.И.	07.сен.15	14:15	07.сен.15	14:50	Природные воздействия. Перекрытия токоведущих частей животными	Восстановление электрообеспечения
12	ПС 35/6кВ КНС-4 Ф-9	ООО "Велар", ОАО "Мегионгазсервис", Дорохов Н. В.	28.сен.15	16:58	28.сен.15	16:58	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электрообеспечения
13	ПС 35/6кВ КНС-4 Ф-9	ООО "Велар", ОАО "Мегионгазсервис", Дорохов Н. В.	29.сен.15	16:10	29.сен.15	16:10	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности.	Восстановление электрообеспечения

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер

В.В. Долгушин

Заместитель генерального директора
по ОУ и сервису

В.Е. Сыровежкин

И.о. начальника ЦДС

А.В. Мушкарров

Начальник ОРУ по ПЭЭ

А.Н. Кнутарев