

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращением передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2019 год
 ООО "Мегионэнергонефть" (ООО "МЭН")
 наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9'	9''	9'''	10	11	12	13	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21	22	23	24	25	26	27
																1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)							
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер ипотечной строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии корректив, час	Расхождение в час	Пояснения к данным в столбце №9	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)							
1	ООО	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-6	6 (6.3)	08,36 2019.01.11	08,36 2019.01.11	В	0	0			ВЛ 6 (6.3)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	73		6/н 2019-01-12	3.4.9.3	4.13	1
2	ООО "Мегионэнергонефть" (ООО "МЭН")	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-2 от РУ-6кВ Южно-Аганское	6 (6.3)	10,41 2019.01.12	10,41 2019.01.12	В	0	0			ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-2 от РУ-6кВ Южно-Аганское	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	73		6/н 2019-01-12	3.4.9.3	4.13	1	
3	ООО "Мегионэнергонефть" (ООО "МЭН") Сетевой район №4	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-18 от ПС 35/6кВ БПТОиКО	6 (6.3)	18,32 2019.01.21	19,23 2019.04.21	В	2160,85	0,85	2160	Время простоя составляет 0,85 час. Ошибочно внесена дата восстановления режима потребления (вместо января месяца указан апрель)	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-18 от ПС 35/6кВ БПТОиКО	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	0	265		6/н 2019-01-21	3.4.8.2	4.12	1
4	ООО "Мегионэнергонефть" (ООО "МЭН") Сетевой район №2	ВЛ	ВЛ-35кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Заобье	35	12,38 2019.02.11	12,38 2019.02.11	В	0				ВЛ 35 кВ ВЛ-35кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Заобье	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	768		6/н 2019-02-11	3.4.9.2	4.13	0	
5	ООО "Мегионэнергонефть" (ООО "МЭН") Сетевой район №6	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ Баграс	6 (6.3)	06,42 2019.02.16	12,20 2019.02.16	В	5,63	5,63			ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ Баграс	0	0	6	0	0	6	0	0	5	1	0	255		6/н 2019-02-16	3.4.9.3	4.12	1
6	ООО "Мегионэнергонефть" (ООО "МЭН") Сетевой район №2	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-17 от ПС 35/6кВ К-224	6 (6.3)	14,35 2019.02.17	14,35 2019.02.17	В	0				ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ Баграс	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2100		6/2 2019-02-17	3.4.9.3	4.13	0
7	ООО "Мегионэнергонефть" (ООО "МЭН") Сетевой район №2	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-17 от ПС 35/6кВ К-224	6 (6.3)	15,08 2019.02.20	15,08 2019.02.20	В	0				ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-17 от ПС 35/6кВ К-224	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2100		6/н 2019-02-20	3.4.9.3	4.13	0

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии											Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации											Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании							
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итовой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям/услуг.	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя/услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии корректир., час	Расхождение, час	Пояснения к данным в столбце №9	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям/услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Сложные сетевые организации и производители электроэнергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединения потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт.	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записки	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
																1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН (0,22-1 кВ)							
8	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №3	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-18712 от ПС 35/6кВ 187	6 (6.3)	14,07 2019.02.24	14,07 2019.02.24	В	0	0		ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-18712 от ПС 35/6кВ 187	0	0	3	0	0	3	0	0	1	2	0	1150		6/н 2019-02-24	3.4.8.2	4.12	1	
9	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №2	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-17 от ПС 35/6кВ К-224	6 (6.3)	22,44 2019.02.24	22,44 2019.02.24	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-17 от ПС 35/6кВ К-224	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2100		6/н 2019-02-24	3.4.9.3	4.12	0	
10	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") сетевой район №7	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ Островная	6 (6.3)	12,34 2019.02.26	12,34 2019.02.26	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ Островная	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2100		7/7 2019-02-26	3.4.9.3	4.13	0	
11	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-10 от ПС 35/6кВ КНС-8	6 (6.3)	15,23 2019.03.05	15,23 2019.03.05	В	0	0		ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-10 от ПС 35/6кВ КНС-8	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	395		3/1 2019-03-05	3.4.9.3	4.12	1	
12	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") сетевой район №8	ВЛ	ПЛУ-35кВ №2 от ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ Покамасо вская	35	07,47 2019.03.15	07,47 2019.03.15	В	0			ВЛ 35 кВ ПЛУ-35кВ №2 от ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ Покамасо вская	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2000		6/н 2019-03-15	3.4.9.3	4.12	0	
13	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №6	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 35/6кВ Новая	6 (6.3)	00,17 2019.03.25	00,17 2019.03.25	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 35/6кВ Новая	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2100		29/6 2019-03-25	3.4.9.3	4.13	0	
14	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН")	ПС	ПС 110/35/6 кВ Покамасо вская 2С-35кВ	35	13,25 2019.04.09	13,25 2019.04.09	В	0			ПС 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Покамасо вская 2С-35кВ	0	0	5	0	0	5	0	0	1	2	2	0	2195		6/н 2019-04-09	3.4.9.2	4.13	0
15	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН")	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ Островная	6 (6.3)	20,32 2019.04.09	20,32 2019.04.09	В	0	0		ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ Островная	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2100		7/10 2019-04-09	3.4.9.3	4.13	1	

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии													Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, НВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям/услуг.	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя/услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии корректир., час	Расхождение, час	Пояснения к данным в столбце №9	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям/услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Сложные сетевые организации и производители электроэнергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт.	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
																1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)				Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в журнале учета	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
16	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН")	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ Островная	6 (6.3)	23,32 2019.04.10	23,32 2019.04.10	В	0	0		ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ Островная	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2100		6/н 2019-04-10	3.4.9.3	4.13	0		
17	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №6	ВЛ	ВЛ-6кВ ф.11 ПС 35/6 Новая	6 (6.3)	11,17 2019.05.09	11,17 2019.05.09	В	0	0		ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2100		6/н 2019-05-09	3.4.8.5	4.12	0			
18	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") сетевой район №5	ВЛ	ВЛ-6кВ ф.20 от ПС 35/6кВ КНС-1А	6 (6.3)	15,15 2019.05.13	16,20 2019.05.13	В	1,08			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	7	0	0	7	0	0	2	5	0	830,4	16/5 2019-11-13	3.4.8.2	4.11	0		
19	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №4	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6 К-30	6 (6.3)	11,09 2019.05.14	13,24 2019.05.14	В	2,25			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	472		6/н 2019-05-14	3.4.9.3	4.12	0		
20	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") сетевой район №7	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6 Островная	6 (6.3)	20,17 2019.05.18	20,17 2019.05.18	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2100		6/н 2019-04-18	3.4.9.3	4.12	0			
21	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6 Ф-10 ПС 35/6 КНС-8	6 (6.3)	17,45 2019.05.19	17,45 2019.05.19	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	6	0	0	6	0	0	4	2	0	432		6/н 2019-05-19	3.4.9.3	4.12	0	
22	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №1, АО ГЭС	ВЛ	ВЛ-6 Ф-6 ПС 35/6 Северная	6 (6.3)	10,33 2019.05.24	11,29 2019.05.24	В	0,93			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	143		6/н 2019-04-24	3.4.9.3	4.12	0		
23	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") сетевой район №7	ВЛ	ВЛ-6 Ф-9 ПС 35/6 Островная	6 (6.3)	13,22 2019.06.03	13,22 2019.06.03	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ КНС-4	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	93		6/н	3.4.9.3	4.12	0	
24	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") сетевой район №7	ВЛ	ВЛ-6 Ф-9 ПС 35/6 Островная	6 (6.3)	15,43 2019.06.13	15,43 2019.06.13	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2100		6/н 2019-06-13	3.4.9.3	4.12	0		
25	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6 Ф-10 ПС 35/6 КНС-4	6 (6.3)	11,13 2019.06.17	11,13 2019.06.17	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	3	0	0	3	0	0	2	1	0	56		17/1 2019-06-17	3.4.12.3	4.12	0	
26	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") сетевой район №7	ВЛ	ВЛ-6 Ф-9 ПС 35/6 Островная	6 (6.3)	06,42 2019.06.21	06,42 2019.06.21	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2100		6/н 2019-06-21	3.4.9.3	4.12	0		

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии											Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации											Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании							
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итеровой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Дискретное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям/услуг.	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя/услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии корректив., час	Расхождение, час	Пояснения к данным в столбце №9	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям/услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Сложные сетевые организации и производители электроэнергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт.	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записка	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
																1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)							
27	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №3	ВЛ	ВЛ-6 Ф-18505 ПС 35/6 185	6 (6.3)	11,55 2019.07.03	13,54 2019.07.03	В	1,98	1,98		ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	10		10/3 2019-07-03	3.4.12.5	4.12	1			
28	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №10	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ Куст-44	6 (6.3)	17,34 2019.07.03	17,34 2019.07.03	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	0	1	0	0	30		13/10 2019-08-03	3.4.12.3	4.12	0			
29	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") сетевой район №8	ВЛ	ВЛ-35 Ф-4 ПС 110/35/6 Покамасо всякая	35	05,39 2019.07.04	05,39 2019.07.04	В	0			ВЛ 35 кВ	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2050		24/8 2019-10-04	3.4.12.3	4.12	0			
30	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №9	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ Куст-69	6 (6.3)	15,21 2019.07.08	15,21 2019.07.08	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1044		6/н 2019-07-08	3.4.12.3	4.12	0			
31	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №3	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-12 ПС 35/6кВ 187	6 (6.3)	16,10 2019.07.12	16,10 2019.07.12	В	0	0		ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	3	0	0	2	1	0	0	4139		12/3 2019-07-12	3.4.12.3	4.12	1			
32	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") сетевой район №8	ВЛ	ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Покамасовская"	35	23,17 2019.07.12	23,17 2019.07.12	В	0			ВЛ 35 кВ	0	0	3	0	1	2	0	0	0	3380		26/8 2019-09-12	3.4.12.3	4.12	0			
33	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ Северная	6 (6.3)	19,02 2019.07.13	19,50 2019.07.13	В	0,8	0,8		ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	4	0	0	0	4	0	0	795		19/1 2019-07-13	3.4.8.5	4.12	1			
34	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН")	ВЛ	ВЛ-6кВ ф.13 РУ-6кВ Ново-Покурское	6 (6.3)	10,07 2019.07.18	10,07 2019.07.18	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	4	0	0	0	4	0	0	36,9		30/7 2019-07-18	3.4.8.5	4.12	0			
35	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН")	ВЛ	ВЛ-6кВ ф.2 ПС 35/6 Куст-44	6 (6.3)	01,25 2019.07.23	01,25 2019.07.23	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	0	1	0	0	30		6/н 2019-07-23	3.4.8.5, 3.4.9.3		0			
36	ООО "Мегионэнергофть" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ КРС	6 (6.3)	18,09 2019.07.30	20,08 2019.07.30	В	1,98	1,98		ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	0	1	0	0	500		6/н 2019-07-30	3.4.12.3	4.12	1			

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итеровой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Дискретное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям/услуг.	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя/услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии корректир., час	Расхождение, час	Пояснения к данным в столбце №9	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям/услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Сложные сетевые организации и производители электроэнергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт.	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записавшаяся	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	
																1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН (0,22-1 кВ)								
37	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-35 ф.3, ВЛ-35кВ ф.4 от ПС 220/110/35 Кирьяновская	35	18,11 2019.07.30	18,11 2019.07.30	В	0				ВЛ 35 кВ	0	0	6	0	0	6	0	0	5	1	0	0	860		6/н 2019-07-30	3.4.12.3	4.12	0
38	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №4	ВЛ	ВЛ-6кВ ф.16 от ПС 35/6 Куст-30	6 (6.3)	18,19 2019.07.30	18,19 2019.07.30	В	0				ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	32		6/н 2019-09-30	3.4.12.3	4.12	0
39	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №2	ВЛ	ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Северо-Покурская"	35	03,02 2019.08.02	03,03 2019.08.03	В	24,02	0	24,02	Время простоя составляет 0,0 час. Ошибочно внесена дата и время восстановления режима потребления (правильная дата и время 03,02 2019.08.02)	ВЛ 35 кВ	0	0	5	0	0	5	0	0	3	2	0	0	217,7		6/н 2019-08-02	3.4.12.3	4.12	1
40	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №2	ВЛ	ВЛ-35кВ Ф-2,5 ПС 110/35/6 кВ "Еловая"	35	03,04 2019.08.02	03,04 2019.08.02	В	0				ВЛ 35 кВ	0	0	4	0	0	4	0	0	2	2	0	0	2127,4		6/н 2019-08-02	3.4.12.3	4.12	0
41	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №6	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-11 ПС 35/6кВ ДНС-2М	6 (6.3)	22,43 2019.08.02	23,43 2019.08.02	В	1	1			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2100		6/н 2018-08-02	3.4.12.3	4.12	1
42	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН")	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ Куст-44	6 (6.3)	00,37 2019.08.11	00,37 2019.08.11	В	0				ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	30		6/н 2019-08-11	3.4.7.4	4.13	0
43	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН")	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ Куст-44	6 (6.3)	07,21 2019.08.12	07,21 2019.08.12	В	0				ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	30		6/н 2019-08-12	3.4.7.4	4.13	0
44	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН")	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ Куст-44	6 (6.3)	14,57 2019.08.12	14,57 2019.08.12	В	0				ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	30		6/н 2019-08-12	3.4.7.4	4.13	0
45	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН")	ПС	1СШ-6 на ПС 35/6кВ Куст-44	6 (6.3)	14,28 2019.08.17	14,33 2019.08.17	В	0,08	0,08			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	30		20/9 2019-05-17	3.4.8.5,3.4.13.4		1
46	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №4	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ К-28	6 (6.3)	12,38 2019.08.26	15,12 2019.08.26	В	2,57	2,57			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	540		4/27 2019-08-26	3.4.9.3	4.14	1

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итеровой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям/услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя/услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии корректив., час	Расхождение, час	Пояснения к данным в столбце №9	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям/услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Сложные сетевые организации и производители электроэнергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записка	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
																1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН (0,22-1 кВ)							
47	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №4	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ БПТОИКО	6 (6.3)	16,07 2019.08.26	16,07 2019.08.26	В	0	0		ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	650		4/28 2020-02-26	3.4.9.3	4.12.4.16	1
48	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "КНС-8"	6 (6.3)	09,28 2019.08.28	09,28 2019.08.28	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	178,5		2019-09-21	3.4.12.2	4.11	0		
49	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "КНС-8"	6 (6.3)	09,28 2019.08.28	09,28 2019.08.28	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	80		2019-09-21	3.4.12.2	4.11	0		
50	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "КНС-8"	6 (6.3)	09,28 2019.08.28	09,28 2019.08.28	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10		2019-09-21	3.4.12.2	4.11	0		
51	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ КНС-8	6 (6.3)	09,28 2019.08.28	09,28 2019.08.28	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ ПС, ПС 35 кВ ВЛ-6кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10		2019-09-21	3.4.12.2	4.11	0		
52	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "КНС-8"	6 (6.3)	09,28 2019.08.28	09,28 2019.08.28	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	300		2019-09-21	3.4.12.2	4.11	0		
53	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "КНС-8"	6 (6.3)	09,28 2019.08.28	09,28 2019.08.28	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	7		2019-09-21	3.4.12.2	4.11	0		
54	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №1	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "КНС-8"	6 (6.3)	09,28 2019.08.28	09,28 2019.08.28	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	50		2019-09-21	3.4.12.2	4.11	0		
55	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") сетевой район №8	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ К-110	6 (6.3)	18,20 2019.09.05	18,20 2019.09.05	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	620		31/8 2019-09-05	3.4.9.3	4.14	0		
56	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") сетевой район №5	ВЛ	ВЛ-35кВ ф.2 от ПС 110/35/6 кВ Январская	35	12,52 2019.09.19	12,52 2019.09.19	В	0			ВЛ 35 кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2100		6/н 2019-09-19	3.4.12.3	4.12	0		
57	ООО "Мегионэнергофт ь" (ООО "МЭН") Сетевой район №2	ВЛ	ВЛ-6кВ ф.18 от ПС 35/6кВ К-41	6 (6.3)	16,21 2019.09.22	16,21 2019.09.22	В	0			ВЛ 6 (6.3) кВ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10		6/н 2020-02-22	3.4.12.2	4.12	0		

