

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за январь 2021 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	январь	ПС 35/6 кВ Куст-28	ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-28	02:54 25 янв 2021 по 04:00 25 янв 2021		Отключить МВ-6кВ яч.8 для безопасного производства работ по разрыву шлейфов фазы В на оп.28 в сторону оп.29.	-
2	январь	ПС 35/6 кВ Куст-28	ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-28	17:05 26 янв 2021 по 17:25 26 янв 2021		Отключить МВ-6кВ яч.8 для безопасного производства работ по соединению шлейфов на оп.28 в сторону оп.29.	-
3	январь	РУ 6 кВ Кетовское	яч.3	10:00 28 янв 2021 по 11:00 28 янв 2021		Отключить и выкатить в ремонтное положение ВВ-6кВ яч.3 КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 Поселок для осмотра высоковольтных отсеков на предмет наличия перегородок. Кратковременное отсутствие напряжения в жил.городке НГП-3 и на узле связи АИС-Сервис.	-
4	январь	РУ 6 кВ Кетовское	яч.35	10:00 28 янв 2021 по 11:00 28 янв 2021		Отключить и выкатить в ремонтное положение ВВ-6кВ яч.35 КТПН 6/0,4кВ 400кВА База СР-8, НСТ для осмотра высоковольтных отсеков на предмет наличия перегородок.	-
5	январь	ПС 35/6 кВ Куст-28	ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-28	09:55 29 янв 2021 по 10:36 29 янв 2021		Отключить МВ-6кВ яч.8. Проверка РЗА яч.8 после аварийного отключения.	-