

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)  
за ноябрь 2021 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	ноябрь	ПС 35/6 кВ ВЦТП	яч.9	09:00 09 ноя 2021	17:00 09 ноя 2021	Отключить В-6 кВ яч. №9, включить ЗН яч №9, для безопасного производства работ по замене КТПН 6/0,4 кВ БПО ЭПУ 630 кВА на 630 кВА.	-
2	ноябрь	РУ 6 кВ Покамасовское	ВЛ 6 кВ Ф-23 от РУ 6 кВ Покамасовское	14:50 10 ноя 2021	16:37 10 ноя 2021	Отключить и заземлить ВЛ-6кВ Ф-23 для безопасного производства работ по прокладке кабельной линии волоконно оптической связи по конструкциям опор №№ 9 -15.	-
3	ноябрь	ПС 35/6 кВ Куст-111	ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-111	14:52 22 ноя 2021	16:15 22 ноя 2021	Отключить ВВ-6кВ яч.18, Включить ЗН яч.18, для соединения шлейфов на оп. 31.2А (отпайка на КТПН №3,4 КП-181), монтаж провода оп. 7.3, 8.3 (спуски ВЛ-6кВ на КТПН №3,4), подача напряжения на КТПН №3,4. Изменение уставок РЗА яч. 18 при необходимости. Подключена БУ МУБР КП-181, вагон суперинтенданта, бр. ЕПРС-2001.	-