

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за июнь 2021 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	июнь	ПС 35/6 кВ КНС-2бис	ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ КНС-2бис	18:24 05 июн 2021 по 19:03 05 июн 2021		Отключить В-6кВ ф.18 от ПС 35/6 кВ КНС-2 бис, включить ЗН в яч.18 для безопасного производства работ по замене изолятора фазы А на оп.64. Бригад КРС, ПРС нет.	-
2	июнь	ПС 35/6 кВ КНС-3м	ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ КНС-3м	10:48 07 июн 2021 по 17:00 07 июн 2021		Отключить ВВ-6кВ яч.14 для замены изоляци на оп.9 (Ф-В), вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-14 оп.18,19,20,21,22,37,38.	-
3	июнь	ПС 35/6 кВ КНС-4	ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ КНС-4	10:00 29 июн 2021 по 16:00 29 июн 2021		Отключить ВВ-6кВ яч.№10 Ф-10. Для подключения КТПН6/0,4кВ 250кВА «Мотокросс» к опоре №13 ВЛ-6кВ Ф-10 от ПС35/6кВ «КНС-4», изменения уставок РЗА яч.№10 согласно телефонограммы №317. Потери предоставлены технологом ЦДНГ-6 Гордеев Е.В. На момент подачи заявки подключенных бригад ПРС, КРС нет.	-