

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)  
за апрель 2022 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	апрель	ПС-35/6кВ Куст-47	ВЛ-6кВ Ф-15	16:30 01.04.2022 -18:30 01.04.2022		Отключить ВВ-6кВ яч.15 для замены разрушенного изолятора ШС-10 на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-35/6кВ Куст-47 оп.№39 Ф-В	-
2	апрель	ПС-35/6кВ Баграс	ВЛ-6кВ Ф-5	11:00 02.04.2022 -11:30 02.04.2022		Для безопасного проведения работ по восстановлению нормальной схемы энергоснабжения ПС-110/35/6кВ БАГРАС необходимо отключение ВЛ-35кВ Ф-1,4 от ПС-110/35/6кВ БАГРАС	-
3	апрель	ПС-35/6кВ Куст-13	ВЛ-6кВ Ф-4	11:00 02.04.2022 -11:30 02.04.2022		Для безопасного проведения работ по восстановлению нормальной схемы энергоснабжения ПС-110/35/6кВ БАГРАС необходимо отключение ВЛ-35кВ Ф-1,4 от ПС-110/35/6кВ БАГРАС	-
4	апрель	ПС-35/6кВ Куст-8	ВЛ-6кВ Ф-18	11:00 02.04.2022 -11:30 02.04.2022		Для безопасного проведения работ по восстановлению нормальной схемы энергоснабжения ПС-110/35/6кВ БАГРАС необходимо отключение ВЛ-35кВ Ф-1,4 от ПС-110/35/6кВ БАГРАС	-
5	апрель	КТПН-6/0,4 кВ 160 кВА	Скв. 517	11:00 02.04.2022 -11:30 02.04.2022		Для безопасного проведения работ по восстановлению нормальной схемы энергоснабжения ПС-110/35/6кВ БАГРАС необходимо отключение ВЛ-35кВ Ф-1,4 от ПС-110/35/6кВ БАГРАС	-
6	апрель	КТПН-6/0,4 кВ 160 кВА	База СР № 1	09:00 21.04.2022 -10:30 21.04.2022		Отключить ЛР-6кВ на опоре №2.4 Ф-6кВ №10 от ПС-35/6кВ КНС-8 для безопасного производства работ по замене трансформаторов тока в РУ-0,4кВ	-
7	апрель	КТПН-6/0,4 кВ 400 кВА	№ 33	14:00 13.04.2022 -15:00 13.04.2022		Отключить АВ-0,4кВ 300А №1 для безопасного производства работ по замене счетчика эл.энергии	-