

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за май 2022 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	май	ПС-35/6кВ КРС	ВЛ-6кВ Ф-6	14:00 23.05.2022 -16:00 23.05.2022		Отключить ЛР-6кВ на опоре 1.5, для проверки целостности ПК-6, сопротивления изоляции, сопротивление обмоток постоянного тока ТН-6/0.4кВ "Видеонаблюдение" на опоре 5.5.	-
2	май	ПС-35/6кВ ВЦТП	ВЛ-6кВ Ф-9	15:00 20.05.2022 -15:50 20.05.2022		Отключить и выкатить в ремонтное положение В-6 яч.9 , для безопасного производства работ по устранению обрыва вязки с ОПН 6/7.2 оп.1	-
3	май	ПС-35/6кВ №187	ВЛ-6кВ Ф-18712	15:45 18.05.2022 -18:50 18.05.2022		Отключить МВ-6кВ яч.18712 безопасного производства работ по подключению вновь построенной ВЛ-6кВ №2 на КП-75, ВЛ-6кВ №1 на КП-38 проводов ф "А,В,С" к оп.№54, монтаж дополнительной траверсы ВЛ-6кВ ф-18712 от ПС35/6кВ №187.	-
4	май	ПС-35/6кВ Сапарка	ВЛ-6кВ Ф-14	14:30 28.05.2022 -15:30 28.05.2022		Отключить ВВ-6кВ яч.№14, включить ЗН-6кВ в яч.№ 14. Монтаж оттяжки на опоре №59.	-