

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за сентябрь 2022 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	Сентябрь	ПС-35/6кВ "КРС"	ВЛ-6кВ Ф-4	12:00 03.09.2022	20:00 03.09.2022	Отключить В-6кВ яч.4 на ПС 35/6кВ КРС, для перемонтажа провода в пролёте опор №1--20 ВЛ-6кВ Ф-4.	-
2	Сентябрь	ПС-35/6кВ "КНС-8"	ВЛ-6кВ Ф-5	08:30 24.09.2022	10:00 24.09.2022	Отключить ВВ-6кВ яч.№5 «Ф-5» на ПС35/6кВ КНС-8. Для безопасного проведения работ разрыву шлейфов на опоре №4.2 фаза АВС и вывода в ремонт участка ВЛ-6кВ ф-5 от ПС35/6кВ КНС-8.	-
3	Сентябрь	ПС-35/6кВ "КНС-8"	ВЛ-6кВ Ф-5	18:00 24.09.2022	19:30 24.09.2022	Отключить ВВ-6кВ яч.№5 «Ф-5» на ПС35/6кВ КНС-8, разорвать шлейфа на опоре № 4.2 ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ КНС-8. Для безопасного проведения работ по подключения вновь смонтированного участка ВЛ-6кВ пролет опор №9.2-15.2, демонтаж недействующего участка опор 9.2-15.2.	-
4	Сентябрь	ПС-35/6кВ "КНС-4"	ВЛ-6кВ Ф-3	11:00 27.09.2022	16:00 27.09.2022	Отключить ВВ-6кВ яч.№3 «Ф-3» ПС35/6 кВ КНС-4. Для безопасного проведения работ по ремонту грозозащитного троса в пролетах опор №11-12 на ВЛ-110 кВ Кирьяновская-Лысенковская-2.	-
5	Сентябрь	ПС-35/6кВ "Котельная"	ВЛ-6кВ Ф-5,15	11:00 03.09.2022	15:00 03.09.2022	Отключить и выкатить в ремонтное положение В-6 яч.5,15; Включить ЗН-6 яч.5,15 для БПР по вырубке деревьев , мелкопесья под пролетами опор № 1-2 : 5-6.	-
6	Сентябрь	ПС-35/6кВ "Северная"	КТПН-6/0,4кВ №33	14:00 03.09.2022	20:00 03.09.2022	Отключить ЛР-6кВ на опоре №28/1 ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ Северная, для измерения сопротивления изоляции трансформатора и замене ПК-6кВ по фазе В.	-
7	Сентябрь	ПС-35/6кВ "Котельная"	ВЛ-6кВ Ф-15	13:30 15.09.2022	16:00 15.09.2022	Отключить ВЛ-6кВ Ф-15 , для доливки масла в МВ-6кВ яч.15.	-