

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за февраль 2023 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	февраль	ПС-35/6 кВ "КНС-1А"	ВЛ-6 кВ ф. 20	09.02.2023 14:00:00	09.02.2023 15:00	Отключить ВЛ-6кВ Ф-20 , включить ЗН в сторону ВЛ-6кВ для безопасного производства работ по устранению последствий порыва водовода высокого давления (удаление наледи) в пролете опор №3-4. Требуется ограничение потребителя(столовая №11,п.ж.часть,общезитие,НСТ,ЕПРС,НСС,ВОС).Работы проводить при условии устранения порыва на трубопроводе.	-