

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	2
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за октябрь 2023 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	Октябрь	ф.09 ПС-35/6кВ "КНС-8"	ВЛ-6 кВ	20.10.2023 10:00	20.10.2023 15:30	Отключить ВВ-6кВ яч.9 Ф-9 ПС35/6кВ «КНС-8». Для безопасного проведения работ по монтажу провода в пролетах опор 2.1-3.1, отпайка на БУ КП-154. Мероприятия по врезки БУ на КП-154. Суточные потери, предоставлены сменным технологом ЦДНГ-6. На момент подачи заявки, подключенных бригад ПРС КРС нет. Требуется предупредить стороннего потребителя: «СКМСтрой» Требуется остановить КП-154. Потери за 5ч. Составят 122 м3 жидкости, 9,5 т нефти.	СР-1
2	Октябрь	ф.05 ПС-35/6кВ "КНС-8"	ВЛ-6 кВ	19.10.2023 13:00	19.10.2023 15:30	Отключить ВВ-6кВ яч.5 Ф-5 ПС35/6кВ «КНС-8». Для безопасного проведения работ по изменению уставок РЗА яч.5. Для перевода нагрузки с ВЛ-6кВ Ф-10 ПС 35/6кВ ДНС-2В на ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ КНС-8. Мероприятия по врезки БУ на КП-154. Суточные потери, предоставлены сменным технологом ЦДНГ-6. На момент подачи заявки, подключенных бригад ПРС КРС нет. Требуется предупредить сторонних потребителей; Вертодром северный, КДЦ ПАО СНМНГ, ООО «МУБР», МУП «ТВК», Опорный пункт бригад №2,3, 1, 8, Артезианские скв. 4255, 7676, ЦДНГ-6 ПАО «СНМНГ», Котельная №12 ООО Теплонефть, ООО «Гермес», ИП Слотинов В.И. Требуется остановить КП-19, 103. Потери за 2,5ч. Составят 67 м3 жидкости, 3,2 т нефти.	СР-1
3	Октябрь	ф.10 ПС-35/6кВ "ДНС-2В"	ВЛ-6 кВ	19.10.2023 10:00	19.10.2023 15:00	Отключить ВВ-6кВ яч.10 Ф-10 ПС35/6кВ «ДНС-2В». Для безопасного проведения работ по разрыву шлейфов фаз. «АВС» на опоре №18, изменение уставок РЗА яч.10. Для перевода нагрузки с ВЛ-6кВ Ф-10 ПС 35/6кВ ДНС-2В на ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ КНС-8. Суточные потери, предоставлены сменным технологом ЦДНГ-6. На момент подачи заявки, подключенных бригад ПРС КРС нет. Требуется остановить КП-22, 102, 161. Потери за 5 ч. Составят 200 м3 жидкости, 6 т нефти.	СР-1