

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии	Глава	II
	Пункт	19
	Подпункт	е
	абз.	9

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
за ноябрь 2023 года**

№ п/п	месяц	Наименование объекта	Наименование оборудования	Период выполнения ремонтных работ		Планируемые работы	Примечание
				Начало (дд.мм.гг.)	Конец (дд.мм.гг.)		
1	Ноябрь	ф.05 ПС-35/6кВ "Куст-43"	ВЛ-6кВ	24.11.2023 10:00	24.11.2023 17:00	Отключить В-6кВ яч.4 ВЛ-6кВ Ф-4. Для подключения отпаечной ВЛ-6кВ ООО "ПЕРСПЕКТИВА" к проводу оп.10/2. Сторонние потребители отсутствуют. Потерь нет, скважины остановлены по ОПЕК. Информация предоставлена инженером ЦДНГ-7 Яковлевым. На время выполнения работ будет отсутствовать эл. энергия на КП-76,72 тп-1,108 тп-1.	СР-2
2	Ноябрь	ф.07 ПС-35/6кВ "Куст-78"	ВЛ-6кВ	22.11.2023 13:30	22.11.2023 17:00	Отключить и выкатить в ремонтное положение В-6 яч.7 для БПР по проверке защит РЗА, замене изоляции на опоре 3.6. Потребители КП-233.	СР-4
3	Ноябрь	ф. 16 ПС-35/6 кВ "Промысловая-1"	ВЛ-6 кВ	09.11.2023 16:00	10.11.2023 20:00	ПС 35/6кВ "Промысловая-1". Отключить и выкатить ВВ-6кВ яч.16 и включить ЗН яч.16 по заявке АО Россети Тюмень НВЭС. Потребители: КП-3, Збис, 61, База отдыха Югра, узел задвижек. Потери за 28 часов - 15,1 т. нефти, 32,6 м3 жидкости. Потери предоставил инженер ЦДНГ-1 Сайфуллин И. Передвижных бригад нет.	СР-5
4	Ноябрь	ф. 16 ПС-35/6 кВ "Промысловая-1"	ВЛ-6 кВ	08.11.2023 16:00	09.11.2023 20:00	ПС 35/6кВ "Промысловая-1". Отключить и выкатить ВВ-6кВ яч.16 и включить ЗН яч.16 по заявке АО Россети Тюмень НВЭС. Потребители: КП-3, Збис, 61, База отдыха Югра, узел задвижек. Потери за 28 часов - 15,1 т. нефти, 32,6 м3 жидкости. Потери предоставил инженер ЦДНГ-1 Сайфуллин И. Передвижных бригад нет.	СР-5
5	Ноябрь	ф. 16 ПС-35/6 кВ "Промысловая-1"	ВЛ-6 кВ	03.11.2023 16:00	04.11.2023 20:00	ПС 35/6кВ "Промысловая-1". Отключить и выкатить ВВ-6кВ яч.16 и включить ЗН яч.16 по заявке АО Россети Тюмень НВЭС. Потребители: КП-3, Збис, 61, База отдыха Югра, узел задвижек. Потери за 28 часов - 15,1 т. нефти, 32,6 м3 жидкости. Потери предоставил инженер ЦДНГ-1 Сайфуллин И. Передвижных бригад нет.	СР-5
6	Ноябрь	ф. 16 ПС-35/6 кВ "Промысловая-1"	ВЛ-6 кВ	02.11.2023 16:00	03.11.2023 20:00	ПС 35/6кВ "Промысловая-1". Отключить и выкатить ВВ-6кВ яч.16 и включить ЗН яч.16 по заявке АО Россети Тюмень НВЭС. Потребители: КП-3, Збис, 61, БО Югра, узел задвижек. Потери за 28 часов - 15,1 т. нефти, 32,6 м3 жидкости. Потери предоставил инженер ЦДНГ-1 Сайфуллин И. Передвижных бригад нет.	СР-5
7	Ноябрь	ф.06 ПС-35/6кВ "КРС"	ВЛ-6 кВ	02.11.2023 13:00	02.11.2023 16:00	Отключить ВВ-6кВ яч.6 Ф-6 ПС35/6кВ «КРС». Для безопасного проведения работ по отключению БУ ООО «МУБР» от ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ «КРС». подключения жил.городка ООО "МУБР" в КТПН6/0,4кВ №1. Суточные потери, предоставлены сменным технологом ЦДНГ-6 Фаизовым. Требуется предупредить бригаду КРС №148 АО «СНПХ» на КП-286. Потери за 3 часа составляют 84м3 жидкости, 17,5т нефти.	СР-1
8	Ноябрь	ф. 16 ПС-35/6 кВ "Промысловая-1"	ВЛ-6 кВ	01.11.2023 09:00	03.11.2023 17:00	Отключить ВВ-6кВ и включить ЗН яч.16 по заявке АО Россети Тюмень НВЭС. Потребители: КП-3, Збис, 61, БО Югра, узел задвижек. Потери за 56 часов - 30,3 т нефти, 65 м3 жидкости. Потери предоставил Сайфуллин. Передвижных боигад нет.	СР-5
9	Ноябрь	ф.14 ПС-35/6кВ "Сапарка"	ВЛ-6 кВ	01.11.2023 10:00	01.11.2023 18:00	Отключить и заземлить ВЛ-6кВ Ф-14, вывести в ремонт 1СШ-6 на ПС 35/6кВ Сапарка для производства работ по замене КЛ-6кВ ВВГ-3х25 Ф№14 на 2КЛ-6кВ ВБВнг(А)-LS 3х95 в связи с постройкой временной ВЛ-6кВ МУП СРЭС МО п. Локосово для временного электроснабжения п.Локосово на время капремонта питающих ВЛ-35кВ. Направить телефонограммы об отключении электроэнергии в ООО Центрофорс, УМТС, база ЦСНП, ЧОО Мегащит. Потери предоставил инженер ЦДНГ-3 Алипкачев К.М. Суточная добыча: нефть-7т, жидкость-65м.куб. 2 скважины на КП-39 № 184. 924. Потери за время работы 2,3т/22м.куб.	СР-7